

30/06/2020

הנדון: מכרז פומבי 09/2020 – אספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול מרחוק (קר"מ) של מדי מים וכן אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים המותאמים למערכת הקר"מ

מסמך הבהרות מספר 2

בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי מי הוד השרון בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

תשומת לב המציעים מופנית לשינוי באמות המידה בהתאם לטבלת אמות המידה המעודכנת המצורפת למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולתשובות מס' 132 ו-134 להלן. המציעים יידרשו למלא בטבלה המצורפת **כטופס 7** למכרז את הניסיון שלהם גם לגבי אמות המידה.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
	כללי				
1.	כללי	2	11	נבקש כי הסעיף יתוקן כך שכלל שיהיה שינוי בדין ו/או בהוראות ו/או הנחיות ו/או כללים כלשהו אשר מטיל על הקבלן עלויות נוספות, הדבר יבוא לידי ביטוי בתוספת מחיר. מדובר בחוזה לתקופה מאוד ארוכה, ואין אפשרות לצפות ועקב כך לתמחר שינויים אלו. זהו מצב בלתי סביר שהקבלן יישא בעצמו בסיכונים אותם בלתי אפשר לתמחר.	הבקשה לא מתקבלת .
2.	תנאים ודרישות סף	4.1.5 א	16	נבקש לשנות את התאריך לשנת 2014 ואילך	הבקשה לא מתקבלת .
3.	תכולת עבודה	3.1.5	13	נבקש לעדכן כי תכולת העבודה תכלול חיבור והתממשקות למערכות שונות כולל בילינג (פריוורטי) מצד הקבלן והקבלן יתחייב להתממשק למערכת מהצד שלו ועל חשבונו בלבד כולל עדכוני גרסאות ו/או שינויים עתידיים או לחלופין להוסיף סעיף בכתב הכמויות עבור הטמעת ממשק לבילינג כקים בכתב הכמויות – ממשק לתכנת GIS	הבקשה לא מתקבלת . תכולת העבודה כוללת את כל העלויות לצורך ההתממשקות, כולל התשלום לחברת ה"בילינג" (פריוורטי), ככל שיידרש לצורך ההתממשקות. על המציע לקחת זאת בהצעתו במחיר מד המים המוצע על ידו שכן לא תשולם בגין תכולה זו תוספת מחיר.
4.	כללי	כללי	כללי	נבקש לתקן את מסמכי המכרז כך שבכל מקום בו נכתבו המילים: "לשביעות רצון המזמין/התאגיד/המפקח/המנה	הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו ייכתב:

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				ל/מי מטעמם" ו/או "להנחת דעת החברה/המפקח/המנהל/מי מטעמם" בכל אופן שהוא, שביעות רצון זה יוכפף להוראות ההסכם המפורשות בלבד ובשל כך, מיד לאחרי מילים אלו יבואו המילים: "בהתאם להוראות ההסכם".	"בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ואישור המפקח מטעם התאגיד"
5.	כללי	כללי	כללי	נבקש לתקן את מסמכי המכרז כך שבכל מקום בו נכתבו המילים: "ברמה מקצועית מעולה" או "ברמה גבוהה/גבוהה ביותר", בכל אופן שהוא, יבואו במקומן המילים: "על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים בתחום".	הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו ייכתב: "על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים בתחום ובהתאם להוראות הדין, ההסכם והוראות המפקח".
6.	כללי	כללי	כללי	1. נבקש לתקן את מסמכי המכרז כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "ביצוע העבודה בהתאם להוראות של החברה ו/או המהנדס ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמם" בכל אופן שהוא יובהר, כי הקבלן יפעל בהתאם להוראות ההסכם ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה ונספחיו, המפרט הטכני, כתב הכמויות, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים. 2. כן נבקש לשלב הוראה בהסכם לפיה כל החלטה של החברה ו/או המהנדס ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם וכל שימוש בסמכויותיהם על פי ההסכם ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין שביעות רצונם המלאה לעניין העבודות, וכי תישמרנה לקבלן טענותיו בעניין זה. 3. נבקש לשלב הוראה בהסכם לפיה יובהר כי המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמו של החברה יהיו אחראים לנזק שנגרם עקב הוראה שהם נתנו לקבלן והקבלן פעל על פיה וכתוצאה מכך נגרם נזק.	1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית אולם ברור כי המפקח ו/או מי מבעלי התפקידים יפעלו בסבירות ובהתאם להוראות הדין וההסכם. 3. הבקשה נדחית.
7.	כללי	כללי	כללי	נבקש כי בכל מקום בהסכם שבו מופיעים המילים: "הקבלן מוותר על כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או המהנדס ו/או המפקח ו/או מי מטעמם" בכל	הבקשה נדחית.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				אופן שהוא, אלו יימחקו שכן דרישה זו מהווה הגבלה שלא כדין על זכות הגישה לערכאות של הקבלן.	
8.	חלק א' – למשתתפי המכרז ותנאים כלליים		6		
9.	חלק א'	3.1.4	13	נבקש להוסיף כי ככל שהמזמין יחפוץ בהארכת תקופת ההתקשרות, הוא יודיע זאת 90 לפחות יום טרם תום תקופת ההתקשרות וזאת על מנת שהקבלן יוכל להיערך בהתאם לכך.	הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו תקופת הזמן תעמוד על 60 ימים.
10.	ביטוח	10.14.5	24	נבקש מחיקת סעיף - יועברו אישורי ביטוח לא פוליסות	הבקשה לא מתקבלת: 1. העתקי פוליסות ביטוח יועברו ככל /אין באישור הביטוח את המידע הנדרש לתאגיד. 2. מוסכם כי יועברו רק חלקי הפוליסות הקשורים למכרז זה בלבד.
11.	ביטוח	15א	31	תמחקנה המילים "העתקים מקוריים של התוספות...מבטחי הקבלן" אישורי הביטוח יועברו חתומים ע"י המבטחת לא יאוחר ממועד ביצוע העבודות, כאמור בסעיף 10.14.4 לעיל	הבקשה לא מתקבלת: ראה תשובה לעיל (שאלה 10).
12.	ביטוחי הקבלן	9.1(ב)	39	נבקש מחיקת סעיף	הבקשה לא מתקבלת: ראה תשובה לעיל (שאלה 10).
13.	ביטוחי הקבלן	9.3	39	נבקש מחיקת סעיף	הבקשה לא מתקבלת:
14.	ביטול המכרז	18	34	מבקש להכניס הודעה מוקדמת של 4 חודשים לפני כל ביטול /או שינוי בהסכם ההתקשרות כך שהקבלן יוכל להתארגן מראש על הציוד שרכש .	הבקשה אינה מתקבלת.
15.	מסמך ב' – הסכם				
16.	מבוא ונספחים	1.2	67	חרף האמור בסעיף, נבקש כי סדר הקדימות בין מסמכי החוזה יהיו כדלקמן: (1) תנאי החוזה מטעם החברה/המזמין/התאגיד; (2) הצעת המציע; (3) יתר מסמכי החוזה לפי סדר הופעתם. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים של החוזה בעניינים כספיים, להצעתו הכספית של הקבלן	הבקשה אינה מתקבלת.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים.	
17.	פרשנות והגדרות	2.7	68	1. נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף חלות בגין סתירה ו/או אי הבנה ו/או פירוש שהקבלן כ"קבלן ביצוע סביר" היה צריך לגלות. 2. בנוסף, נבקש להבהיר כי הקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בשל טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה שלא ניתן היה לגלותם במועד הגשת ההצעה ו/או חתימת ההסכם.	1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת.
18.	פרשנות והגדרות	2.8, 5.2, 5.3	68	נבקשכם לשלב הוראה בחוזה לפיה מחלוקות בנושאים טכניים/הנדסיים תובאנה להכרעת מהנדס בלתי-תלוי (שהוצאותיו ישולמו באופן שווה על ידי הצדדים), כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתו באמצעות פניה לבית המשפט.	הבקשה לא מתקבלת .
19.	פרשנות והגדרות	2.15	69	נבקש לבטל את זכות הקיזוז של המזמין. ככל שלא יבוטל הסעיף, נבקש כי זכות הקיזוז תהא כפופה להתראה שתינתן למזמין בכתב, ובה פרק זמן של 30 ימי עבודה לתיקון הליקוי בגינו מבוקש הקיזוז וכן רק במידה ומדובר בהפרה יסודית של החוזה.	הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו זכות הקיזוז תתבצע לאחר התראה של שבעה (7) ימים לקבלן.
20.	פרשנות והגדרות	2.16	69	נבקש למחוק את המילים: "לנותן השירות לא תהא זכות קיזוז כלשהי" וכן "והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על זכותו להוצאת צו מניעה".	הבקשה אינה מתקבלת.
21.	פרשנות והגדרות	2.20	69	נבקש שהסעיף יעודכן כך שרמת הטיפול במידע תהיה בהתאם לדרישות החוק הרלוונטי.	הבקשה מתקבלת.
22.	פרשנות והגדרות	2.23	70	נבקש כי במקום המילים: "על הצד הטוב ביותר" יבואו המילים: "על פי הוראות חוזה זה, ובכפוף להנפקת הוראות שינויים".	הבקשה מתקבלת.
23.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.7	70	נבקש כי במקום המילה: "היטב" יבואו המילים: "כקבלן ביצוע סביר".	הבקשה מתקבלת.
24.		3.10	70	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים - "בעת ההתקנה".	הבקשה מתקבלת.
25.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.12	71	חרף האמור בסעיף נבקש כי יובהר כי הקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק ולא יישא בעלויות הכרוכות בטיפול במתקנים וקווי תשתית תת קרקעית שלא נכללו במסגרת	הבקשה לא מתקבלת .

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				המידע שנמסר לו מהרשויות הנוגעות בדבר.	
26.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.14	71	הגדרת המונח "תמורה" חרף האמור בסעיף נבקש כי הגדרת התמורה בסעיף זה תימחק ובמקומה יוגדר שהתמורה החוזית בגין ביצוע העבודות הנה בהתאם להצעה הכספית של הקבלן אשר הוגשה כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. התמורה תשולם בהתאם להוראות החוזה.	התמורה הנה כמוגדר בסעיף 16.1 להסכם
27.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.16 (iv)	71	הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו מאפשר לקבלן לעמוד בו ו/או לכלכל את הצעתו באופן מושכל תוך השתתף חשיפות, עלויות כספיות והתחייבויות בלתי ידועות מראש. לאור זאת, נבקש כי הסעיף יימחק ו/או לחילופין כי תפורט רשימת מסמכים סגורה ומפורטת שהחברה מבקשת לקבל במועד חתימת החוזה ושאלו נחוצים לאישור או לביצוע העבודה.	הבקשה מתקבלת באופן בו הסעיף ישונה לנוסח הבא : "כל הוראת דין אחרת או נוהל המתחייב מכוח היותו של התאגיד תאגיד מים וביוב".
28.	ביטוח	II.3.16	71	תמחקנה המילים "חתום כדין על ידי חברת הביטוח."	הבקשה לא מתקבלת.
29.	הצהרות והתחייבויות הקבלן ומהותה של ההתקשרות	3.25, 4.2	73	נבקש כי יובהר שהקבלן יהיה זכאי להנפקת הוראת שינויים בגין שינויי דין לאחר מועד הגשת ההצעה למכרז.	הבקשה לא מתקבלת.
30.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.23 ו 3.26 –	72	1. הוראות סעיף 3.23 א' אינן עולות בקנה אחד עם מהות העבודות המבוקשות במכרז ושלבי ההליך המכרזי שכן הקבלן מגיש את הצעתו הכספית למכרז טרם החתימה על החוזה, ומעצם הגדרת המונח "אתר ביצוע עבודה"/"אתר העבודות" עולה שהעבודות מבוצעות במספר רב של אתרים שלא כולן ידועות לחברה ובוודאי לא לקבלן בעת הגשת הצעתו הכספית למכרז, ומשכך הקבלן אינו יכול להצהיר את המבוקש בסעיף. לאור זאת, נבקש למחוק את הסעיף. 2. נבקש כי יובהר כי סעיף 3.23 ג' עוסק רק בתוכניות, תשריטים ומפרטים שפורטו באופן מפורש בהסכם. 3. נבקש כי בסעיף 3.23 ד' יימחקו המילים : "וכל הידיעות והנסיבות הדרושות ושיש בהן כדי להשפיע על ביצוע	1. העבודות מתבצעות בכל רחבי העיר הוד השרון מעצם טיבן. 2. במסגרת ההתקשרות יומצאו תכניות לביצוע ככל שיהיה צורך בכך. 3. הבקשה אינה מתקבלת.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				התחייבויותיו לפי הסכם זה" וכן את המילים: "תוכניות העבודה והתוכניות המתוקנות שימסרו מעת לעת ועל פי הצורך" (לא ניתן לבחון טרם הגשת ההצעה תוכניות מתוקנות שיימסרו בעתיד) וכן את המילים: "וכל דבר אחר שעשוי להשפיע על התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה".	
31.	הצהרות והתחייבויות הקבלן	3.31	73	יובהר כי הקבלן אינו נושא באחריות בגין ביצוע עבודות בנסיבות המתוארות בסעיף ויהיה זכאי להנפקת הוראת שינויים בגין נסיבות אלו.	הבקשה לא מתקבלת - אין שינוי בהוראות הסעיף מכרז.
32.	מהותה של ההתקשרות	4.1	73	חרף האמור בסעיף, היות ועסקינן בפרויקט אשר מתומחר בהתאם לכתב כמויות, הקבלן אינו יכול לכלכל במסגרת הצעתו עבודות שאינן מפורטות במסגרת החוזה ובמפרט הטכני. ראיה לכך הינה שההסכם כולל מנגנון להוראות שינויים על מנת לטפל בנסיבות בהן מבוקשות עבודות שלא כלולות במסגרת בתכולת העבודה של הקבלן מלכתחילה. לאור זאת ועל מנת למנוע התדיינויות מיותרות, נבקש כי הסעיף יעודכן על מנת שיחול על עבודות אשר כלולות מפורשות במסגרת החוזה.	הבקשה לא מתקבלת - אין שינוי בהוראות הסעיף מכרז.
33.	מהותה של ההתקשרות	4.2	73	נבקש למחוק את המילים "ברמה מקצועית מלאה ובשלמות ביצועית של כל אלמנט בעבודה וכן שלמות של המערכות והעבודות כולן" ולהוסיף במקומם את המילים "על פי האמור במפורש בחוזה ובנספחים, ובכפוף להוראות שינויים".	ראה תשובה לשאלה 5 לעיל.
34.		4.3	73	נבקש להבהיר כי האישורים וההיתרים הנדרשים החלים על הקבלן הם אישורים אשר מטבע הדברים והנוהג במקובל בעבודות מסוג זה באחריותו של הקבלן.	הבקשה מתקבלת. החלטה בעניין נתונה לתאגיד.
35.	מהותה של ההתקשרות	4.4	74	נבקש להבהיר כי אישור המנהל יינתן בכפוף ובהתאם לדרישות החוזה בקשר להשלמת העבודות.	הבקשה מתקבלת באופן בו המונח הסכם יכול גם את כל נספחי ההסכם והוראות הדין.
36.	מהותה של ההתקשרות	4.6	74	נבקש למחוק את הוראות הסעיף. הסעיף מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, שכן לא סביר למנוע מהקבלן תשלום בגין מחדלים שאינם באחריותו.	הבקשה נדחית. מדובר על מקרים שבהם לא מתבצעת עבודה עקב אי יכולת ולכן לא ברור מדוע נדרש התאגיד לשלם עבור עבודה שלא בוצעה.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
37.	מהותה של ההתקשרות	4.7	74	נבקש כי הוראות הסעיף יחולו רק במקרה של נזק ישיר בלבד ובנסיבות של תיקון נזקים שהתיקון בהם הינו דחוף וגורם לנזק ממשי ושאינו סובל כל דיחוי.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
38.	מהותה של ההתקשרות	4.8 ו- 16.2.2	74	כיוון שחילוט הערבות בנוסף לביטול ההסכם הינה סנקציה חריפה ולא מידתית, בייחוד בהינתן העובדה כי ייתכן והפיילוט לא צלח שלא בקשר לאופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן. על כן נבקש להבהיר כי אף במקרה בו הפיילוט לא צלח וההסכם בוטל, הקבלן זכאי לתמורה בגין כל העבודות שביצע עד למועד ביטול ההסכם.	הבקשות נדחות.
39.	תפקידיו וסמכויותיו של המנהל	5.2 ו- 5.3	75	1. נבקש כי כל שינוי הנובע מהוראות המנהל וגורם לשינוי ללוחות הזמנים בהסכם, יזכה את הקבלן בתשלום והארכת לוחות הזמנים במסגרת הוראת שינויים אשר תידון בין הצדדים. 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן לא יישא באחריות לטעויות ופגמים בעבודות ו/או להוראות/הנחיות המקצועיות על בסיסן בוצעו העבודות האמורות.	1. הארכת לוח הזמנים תיעשה על פי החלטת המנהל בלבד. 2. באחריות הקבלן שלא לבצע עבודה שעלולה לגרום לטעות או לפגם ולהתריע בפני המנהל או המפקח כי הנחיה מסוימת עלולה לגרום לפגם או טעות כאמור. ככל ובכל זאת ידרוש המנהל את ביצוע העבודה והיא תיעשה במקצועיות – לא יישא הקבלן באחריות לגביה.
40.	תפקידיו וסמכויותיו של המנהל	5.4.9	76	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף אינו חל בגין נסיבות שאינן עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן.	הבקשה מתקבלת ובלבד שהקבלן יוכיח כי פעל בשקידה ראויה.
41.	אחריות	6.1	77	פסקה שניה, לאחר המילה "הדרושים", תתווספנה המילים "הסבירים המקובלים".	הבקשה מתקבלת.
42.	תפקידיו וסמכויותיו של המנהל	5.4.15	77	1. נבקש כי יינתן לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו ולנסות ולהוכיח אחרת וכן לאפשר לו זמן סביר לתיקון הפרות לכאוריות אלו טרם מימוש זכויות החברה לפי סעיף זה. 2. נבקש כי יובהר כי ניכוי סכומים מהתמורה לה זכאי הקבלן כפוף לפסק דין חלוט של בית המשפט המוסמך לעניין בישראל שלא עוכב ביצועו.	1. הבקשה מתקבלת אך ורק במקרה של הפרה שאינה יסודית 2. הבקשה אינה מתקבלת
43.	אחריות ונזקין	6.2	77	שורה ראשונה, תמחקנה המילה "מלאה" ובמקומה תתווספנה המילים "על פי דין". פסקה שניה, תמחקנה המילים "באופן מידי" ובמקומן תתווספנה המילים "תוך זמן	מתקבלת רק הבקשה לגבי הפסקה השניה באופן בו יימחק "באופן מידי" ובמקומו ייכתב "תוך זמן סביר".

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				סביר", וכן תמחקנה המילים "או לאתרים או לעבודות אחרות כלשהן", וכן תמחקנה המילים "מכל סיבה שהיא". בסוף הפסקה יתווספו המילים: "ובלבד שהנזק הינו תוצאה של מעשה ו/או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו, ובתנאי שאחריותו כאמור נקבעה בפסק דין שלא עוכב ביצועו".	
.44	אחריות ונזקין	6.3.1	77-78	שורה ראשונה, לאחר המילה "אחראי" תתווספנה המילים "על פי דין". שורה שניה, תמחקנה המילים "ו/או לבעל חיים" שורה שלישית, תמחקנה המילים "ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם" שורה שביעית, תמחקנה המילים "בין אם הדבר קשור ברשלנות ובין אם לאו" שורה 11, לאחר המילה "אחראי" תתווספנה המילים "על פי דין" שורה 14, תמחקנה המילים "או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה" שורה 15, תמחקנה המילה "מייד" ובמקומה תתווספנה המילים "תוך זמן סביר", וכן המילה "לפצות" תוחלף במילה "לשפות" תמחקנה הפסקה הבאה: "לעניין נטל הריאה... והמתקנים שהם מיטלטלין"	הבקשה מתקבלת רק לגבי מחיקת המונח "ו/או לבעל חיים"
.45	אחריות ונזקין	6.3.1	78	פסקה שנייה - כל קביעה בפסקה זו לעניין נטל הראיה אינה סבירה- יש למחוק את הפסקה	הבקשה אינה מתקבלת
.46	אחריות ונזקין	6.3.2	78	נבקש למחוק סעיף זה	הבקשה אינה מתקבלת
.47	אחריות ונזקין	6.3.3	78	שורה שניה, תמחקנה המילה "מיד" ובמקומה תתווספנה המילים "תוך זמן סביר", וכן תמחקנה המילים "ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממנה". שורה שישית, תמחקנה המילה "הספק" ובמקומה תתווספנה המילה "הקבלן", וכן לאחריה יתווספו המילים "מראש ובכתב". שורה שישית, תמחקנה המילים עד הסוף "החברה תהיה רשאית לדרוש כי הקבלן... ובקשר אליה".	הבקשה מתקבלת רק לגבי מחיקת המילה "מייד" שבמקומה ייכתב "תוך זמן סביר ועד 7 ימי עסקים"

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
48.	אחריות ונזקין	6.3	77	<p>נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות החוזה בהקשרים אלו, כדלקמן:</p> <p>1. אחריות הקבלן תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה".</p> <p>2. להוסיף הוראה מפורשת, לפיה: "על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הקבלן לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמו וכן לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה וכיו"ב".</p> <p>3. כל שיפוי יהיה על פי פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב ושניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בפניו.</p> <p>4. החברה לא תהיה רשאית להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור הקבלן.</p> <p>5. החברה לא תעכב כספים בגין נזקים לכאורה, אלא לאחר שנתנה על כך הודעה בכתב לקבלן וניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן.</p> <p>6. אחריות הקבלן על פי ההסכם תהיה מוגבלת לסך התמורה ששולמה לקבלן בגין השירותים בתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד החבות בפיצוי או לגובה סכום גבול האחריות הנקוב באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם. תיקון הסעיפים בנוסח המוצע הנו סביר ומקובל ואף נדרש לצרכי ביטוח.</p> <p>7. נבקש כי הפסקה השנייה בסעיף 6.2 תימחק. ההסדר אינו סביר ובלתי מידתי. הקבלן יתקן נזקים שנגרמו באופן ישיר</p>	<p>1. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>3. הבקשה אינה מתקבלת למעט מתן אפשרות לקבלן להתגונן.</p> <p>4. הבקשה מתקבלת.</p> <p>5. הבקשה אינה מתקבלת למעט מתן אפשרות לקבלן להתגונן.</p> <p>6. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>7. הבקשה מתקבלת באופן בו יובהר כי הקבלן יתקן נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו בלבד, לרבות בתקופת הבדק.</p> <p>8. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>9. הבקשה מתקבלת.</p> <p>10. הבקשה מתקבלת.</p>

תשובה-/הבהרה	פירוט השאלה	עמ'	מס' סעיף	נספח	מס'
	<p>כתוצאה ממעשה או מחדל ישירים שלו בלבד, לרבות בתקופת הבדק, בכפוף להתייחסותנו לאמור בטבלה זו.</p> <p>8. נבקש כי הוראות הפסקה השנייה בסעיף 6.3.1 וכן – 6.3.2 להסכם יימחקו, היות והינם סותרים את נטל ההוכחה לפי דין ואת הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה" וכן לא חלים כיוון שהקבלן לא במהלך ביצוע העבודות וכן לא בתקופת הבדק אינו התופש היחיד והבלעדי של האתרים, ולחילופין ובקשר לסעיף 6.3.1 להסכם נבקש כי בתום הסעיף תתווספנה המילים: "כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף להליך משפטי בפני ערכאה שיפוטית ולכללי הדין ונטלי הראיה מכוחם."</p> <p>9. נבקש להבהיר ביחס להוראות סעיף 6.3.3 כי תשלומי הוצאות ושכ"ט הינם ביחס להוצאות סבירות.</p> <p>10. נבקש כי ביחס להוראות סעיף 6.3.5 בסוף הסעיף תתווספנה המילים "וכן על ידי כל הבאים מטעמה".</p>				
<p>הבקשה מתקבלת באופן חלקי באופן בו תיווסף ההבהרה הבאה:</p> <p>חובת השיפוי תקום ובלבד שהחברה תקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור; (2) תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (3) לא תתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן מראש ובכתב; (4) תמציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור בכפוף להוראות הדין</p>	<p>נבקש כי כל חובת השיפוי של הקבלן בסעיפים אלו ובכל מקום אחר בהסכם זה תהיה בכפוף לאחריות של הקבלן לפי דין ורק על פי פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב ושניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בפניו. בהתאם לכך, נבקש לעדכן את סעיף 6.7 באופן הבא: "חובת השיפוי תקום ובלבד שהחברה תקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור; (2) תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (3) לא תתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן מראש ובכתב; (4) תאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור; (5) תמציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור."</p>	79	6.4 ו – 6.7, 29.4	אחריות ונזקין	.49

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
50.	אחריות	יתווסף סעיף חדש לאחר סעיף 6.3.3	79	יתווסף סעיף בנוסח הבא : "על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן (2) החברה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודעה לה על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה (4) על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום 5% מסך התמורה שתשולם לקבלן, והחברה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."	הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו תיווסף הסיפא הבאה : חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) החברה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה (2) החברה לא התפשרה מבלי להודיע על כך מראש לקבלן
51.	אחריות	6.3.5	78	לאחר המילים "לרכוש של הקבלן", תתווספה המילים "ואשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחיו".	הבקשה אינה מתקבלת
52.	אחריות ונזיקין	6.8	81	נבקש למחוק את הוראות הסעיף.	הבקשה אינה מתקבלת.
53.	ביטוח	7.2.2	81	נבקש למחוק סעיף זה	הבקשה לא מתקבלת : 1. העתקי פוליסות ביטוח יועברו ככל /אין באישור הביטוח את המידע הנדרש לתאגיד. 2. מוסכם כי יועברו רק חלקי הפוליסות הקשורים למכרז זה בלבד.
54.	ביטוח	7.2.3	81	שורה ראשונה, תמחקנה המילים "מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח), כאמור, לרבות"	הבקשה לא מתקבלת : ראה מענה לשאלה 53 לעיל.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
.55	ביטוח	7.2.4	82	נבקש למחוק סעיף זה	הבקשה לא מתקבלת : ראה מענה לשאלה 53 לעיל.
.56	ביטוח	.7.3	82	שורה שלישית, לאחר המילים "הקבלן ו/או" תתווספה המילים "אחריותו בגין"	הבקשה מתקבלת : יירשם " ,,,אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי..."
.57	ביטוח	.7.3	82	שורה שלישית, לאחר המילים "הקבלן ו/או" תתווספה המילים "אחריותו בגין"	הבקשה מתקבלת : יירשם " ,,,אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי..."
.58	ביטוח	7.4	82	שורה שלישית, תמחקנה המילים "כל עוד מתקיימות אחריותו על פי דין", ובמקומן תתווספה המילים "למשך שלוש שנים נוספות".	הבקשה לא מתקבלת .
.59	ביטוח	7.5.3	82	תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת .
.60	ביטוח	-7.5 יתווסף סעיף נוסף כסעיף 7.5.4	82	יתווסף סעיף נוסח בנוסח הבא : "על אף האמור בסעיף 7.5 זה, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול הפטור הקבוע בסעיף 7.18 במלואו."	הבקשה מתקבלת ובתנאי שהקבלן יחתום על הצהרת הפטור נספח ב' (1) (1), כנדרש.
.61	ביטוח	7.6.4	83	שורה שניה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.62	ביטוח	7.7.4	83	שורה שניה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.63	ביטוח	7.7.5	83	שורה שניה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.64	ביטוח	7.8.4	84	שורה ראשונה ושלישית, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.65	ביטוח	7.9.1	84	שורה אחרונה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.66	ביטוח	7.9.3	84	שורה ראשונה ושלישית, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.67	ביטוח	7.11.1	85	שורה שניה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.68	ביטוח	7.11.2	85	שורה שניה, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה",	הבקשה מתקבלת

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				ובמקומן תתווספנה המילים "עובדיה ומנהליה".	
.69	ביטוח	7.12	85	שורה שישית, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספנה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.70	ביטוח	7.13	85	שורה רביעית, תמחקנה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספנה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.71	ביטוח	7.14	85	שורה רביעית, תמחקנה המילים "אותו הביטוח", ובמקומן תתווספנה המילים "ביטוח דומה מבחינה מהותית".	הבקשה לא מתקבלת
.72	ביטוח	7.15	85	"שורה רביעית, תמחקנה המילים ""בסעיף 7 זה (ביטוחי הקבלן) כמפורט לעיל ולהלן""", ובמקומן תתווספנה המילים ""בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם"".	הבקשה לא מתקבלת
.73	ביטוח	7.16	85	שורה שלישית, תמחקנה המילים "ו/או לפצות", וכן תמחקנה המילים "במישרין ו/או בעקיפין"	הבקשה לא מתקבלת
.74	ביטוח	יתווסף סעיף חדש לאחר סעיף 7.16		יתווסף סעיף בנוסח הבא : "מוצהר ומוסכם כי החברה מתחייבת (בין באמצעותה ובין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, לרבות במפורש המערכת וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות החברה במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן : "סיכוני אש מורחב"), וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאית החברה שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או	הבקשה לא מתקבלת

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				במלואו ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול במלואו. החברה מצהירה, בשמה ובשם כל הבאים מטעמה, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שהחברה ומי מטעמה זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), והם פוטרים את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור	
.75	ביטוח	7.18	86	שורה שניה וחמישית, תמחקה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספנה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.76	ביטוח	7.19	86	שורה שביעית, תמחקה המילים "כל עוד מתקיימות אחריותו על פי דין", ובמקומן תתווספנה המילים "למשך שלוש שנים נוספות".	הבקשה לא מתקבלת
.77	ביטוח	7.20	86	לאחר המילים "להודיע לחברה", תתווספנה המילים "יתוך זמן סביר".	מוסכם כי יירשם: "בתוך זמן סביר מהמועד בו נודע למנהליו"
.78	ביטוח	7.21	86	נבקש למחוק סעיף זה	הבקשה לא מתקבלת
.79	ביטוח	7.24	86	שורה שניה, תמחקה המילים "פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) הנערכות בקשר עם הסכם הזה לרבות", וכן תמחקה המילים "מסמכי הביטוח לרבות".	הבקשה לא מתקבלת: 1. העתקי פוליסות ביטוח, יועברו ככל /אין באישור הביטוח את המידע הנדרש לתאגיד. 2. מוסכם כי יועברו רק חלקי הפוליסות הקשורים למכרז זה בלבד.
.80	ביטוח	7.25	87	הסעיף יימחק	הבקשה לא מתקבלת:
.81	ביטוח	7.27	87	תמחקה המילים "מסמכי הביטוח לרבות".	הבקשה לא מתקבלת: ראה מענה לשאלה 79 לעיל.
.82	ביטוח	7.28	87	1. תמחקה המילים "העתקי פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) ואת" 2. לאחר המילה "מתחייב" תתווספנה המילים "לפעול מול המבטחת".	1. הבקשה לא מתקבלת: ראה מענה לשאלה 79 לעיל. 2. הבקשה לא מתקבלת
.83	ביטוח	7.29	87	תמחקה המילים "למסמכי הביטוח (הפוליסות) ואת".	הבקשה לא מתקבלת: ראה מענה לשאלה 79 לעיל.
.84	ביטוח	7.29	87	תמחקה המילים "למסמכי הביטוח (הפוליסות) ואת".	הבקשה לא מתקבלת: ראה מענה לשאלה 79 לעיל.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
.85	ביטוח	7.34	88	תמחיקה המילה "הבלעדית", ובמקומה תתווספה המילים "על פי דין".	הבקשה מתקבלת
.86	ביטוח	7.36	88	שורה רביעית, תמחיקה המילים "העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) לרבות"	הבקשה לא מתקבלת : ראה מענה לשאלה 79 לעיל.
.87	התמורה	16.2.4	103	תמחיקה הפסקה האחרונה "אישור המהנדס...".	הבקשה אינה מתקבלת
.88	נספח ב'(1) להסכם (חלק ב') - אישור ביטוחי הקבלן		אש מורה	יימחקו קודים: 311+318	הבקשה למחיקת קוד 311, מתקבלת. הבקשה למחיקת קוד 318, לא מתקבלת.
.89	ביטוח		ביטול/ שינוי פוליסה	הספרה "30" תוחלף בספרה "60"	ניתן גם לרשום 60 במקום הרשום 30.
.90	נספח ב'(1)- הצהרה על מתן פטור מאחריות			בכל מקום בנספח: תמחיקה המילים "מי מהבאים מטעם החברה", ובמקומן תתווספה המילים "עובדיה ומנהליה".	הבקשה מתקבלת
.91	ביטוח	1	120	לאחר המילים "האמור לעיל" תתווספה המילים "ושהקבלן זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחיו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית)"	הבקשה לא מתקבלת
.92	ביטוח	3	120	תמחיקה המילים "ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו".	הבקשה לא מתקבלת
.93	ביטוח	4	120	בסוף הסעיף תתווספה המילים: "ובלבד שהטענה ו/או התביעה ו/או הדרישה הינה תוצאה של מעשה ו/או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו, ובתנאי שאחריותו כאמור נקבעה בפסק דין שלא עוכב ביצועו".	הבקשה לא מתקבלת
.94	ביטוח	6	120	שורה שביעית, תמחיקה המילים "התקופה בה קיימת לנו...ועל פי הדין", ובמקומן תתווספה המילים "לאורך כל תקופת ההתקשרות, וכן למשך שלוש שנים נוספות."	הבקשה לא מתקבלת
.95	ערבות ביצוע	8	88	נבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות הביצוע, כדלקמן: 1. כי מימוש הערבות על ידי החברה (בסעיף זה ובחווזה בכללותו) כפופה לכך שלקבלן ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והחברה החליטה לחלט את הערבות חרף טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית החברה בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות החברה ומבלי לגרוע מזכויות	1. הבקשה אינה מתקבלת 2. הבקשה אינה מתקבלת 3. הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו תינתן לקבלן התראה בכתב בת חמישה ימים לפני חילוט הערבות 4. הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו הארכת התוקף תיעשה במקרה בו תפקע הערבות או תמומש חלקית או באופן מלא או במקרה שיש חילוקי דעות בין הצדדים עם סיום

מס' נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
			<p>הקבלן לפי כל דין.</p> <p>2. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.</p> <p>3. כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו לאחר שניתנה לקבלן הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם החלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.</p> <p>4. כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.</p> <p>5. כי בכל מקרה בו תממש החברה את ערבות הקבלן, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות.</p> <p>6. כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, הקבלן לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, והוא יידרש לחדש אותה, אך לא יותר מאשר פעמיים.</p> <p>7. נבקש כי שיעור הערבות לתקופת האחריות והבדק תעמוד על לא יותר מאשר 5 אחוזים (5%) מסכום החשבון הסופי וכי זה יפחת באופן יחסי במהלך תקופת האחריות והשירות.</p> <p>8. נבקש להבהיר כי העלויות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף 8.2 יחולו על הקבלן רק בנסיבות של מעשה ו/או מחדל ישירים של הקבלן בלבד.</p>	<p>ההסכם או תביעה או דרישה מטעם צד שלישי שטרם הוסדרה וכן כל הוראה אחרת על פי הוראות ההסכם.</p> <p>5. הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>6. הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>7. הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>8. הבקשה אינה מתקבלת</p>
96.	צוות העבודה של הקבלן	90	9.1.4	<p>נבקש כי כל החלטה של המנהל להחליף מי מנציגי/אנשי צוות הקבלן יתבצע רק מטעמים סבירים שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת. כמו כן, נבקש לקבוע כי החברה תשמש ערכאת ערעור על המנהל בנושאים אלו.</p>
97.	צוות העבודה של הקבלן	90	9.2.1.3	<p>נבקש למחוק את הוראות הסעיף.</p>
98.	צוות העבודה של הקבלן	91	9.3	<p>נבקש לקבל תמורה נוספת בגין שעות עבודה שיתבצעו בימי מנוחה, שבת ובמועדי ישראל</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				ככל שהדבר יתבקש על ידי החברה.	
99.	ציוד וחומרים ושיטות עבודה	11.1.4	93	נבקש כי הסעיף יתוקן בהתאם להתייחסותנו לנושא ביצוע החברה במקום הקבלן, כפי שמבוקש בטבלה זו.	הבקשה אינה מתקבלת
100	ציוד וחומרים ושיטות עבודה	11.2.3	94	נבקש למחוק את הוראות הסעיף.	הבקשה אינה מתקבלת
101	ציוד וחומרים ושיטות עבודה	11.2	93	נבקש להבהיר כי הבעלות בציוד והחומרים עוברת לחברה רק כנגד תשלום התמורה הרלוונטית לקבלן.	הבקשה נדחית .
102	לוח זמנים	12.1	95	נבקש לשנות במקום – " כן מתחייב הקבלן לפרק את מדי המים הקיימים; להתקין את מדי המים החדשים; ולהעביר את מדי המים הישנים למחסני המזמין." כן מתחייב הקבלן לפרק את מדי המים הקיימים; להתקין את מדי המים החדשים; ולהעביר את מדי המים הישנים למחסן הקבלן ."	כל מדי המים ינוהלו במחסן המזמין. מדי המים הישנים יועברו למחסן המזמין. ומדי המים החדשים יסופקו למחסן המזמין, לפני מועד בדיקות המדגם במבדקה.
103	לוח זמנים	12.2, 16.4 ו- 24	95	1. ככל ונתבקש שינוי לוחות הזמנים בהסכם על ידי החברה ו/או בנסיבות בהן העיכובים בעבודות של הקבלן שלא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, לרבות עיכובים כאמור שנגרמו כתוצאה מהוראות המנהל ו/או עיכובים בעבודות עקב החברה ו/או מי מטעמו הקבלן יהיה זכאי לתשלום ולהארכת לוחות הזמנים במסגרת הוראת שינויים. 2. לאור האמור בסעיף 12.2.1.3 ובסעיף 16.4, נבקש כי החברה תאשר כי קיים תקציב מאושר לביצוע הפרויקט. 3. נבקש כי בנסיבות בהן החברה החליטה להביא את ההסכם לכדי סיום, הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד סיום ההסכם, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עכב ביטול ההסכם וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לקבלן בשל הפסקת ההתקשרות כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך	1. הבקשה נדחית. 2. קיים תקציב ואולם החברה אינה מתחייבת לבצע את כל העבודות מושא המכרז – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 3. במקרה של סיום העבודות הקבלן יהא זכאי לקבלת התמורה בגין עבודה שביצע בפועל בלבד והתקבלה על ידי התאגיד

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים.	
104	לוח זמנים	12.3 ו - 12.4	95-96	נבקש כי בנסיבות בהן השינוי בקצב ו/או בשלכיות העבודות או בלוח הזמנים מאלו אשר מפורטים בהוראות המפרט הטכני המיוחד (חלק ג'), הקבלן יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים ולתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך.	הבקשה אינה מתקבלת.
105	לוח זמנים	12.5	96	1. נבקש להוסיף את המילים "בכתב וכ- 30 ימים מראש" לאחר המילים "יקבל על כך הודעה". 2. נבקש להבהיר כי הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה בגין הוצאות הישירות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת העבודות. 3. כן יובהר כי חידוש העבודות על ידי הקבלן כפופה להסכמת הצדדים, לרבות בקשר למחירים ולוחות הזמנים לביצוע המשך העבודה. 4. נבקש כי בסעיף 12.5.5 להסכם, יעודכן מניין הימים ל-"60". 5. נבקש כי בסעיף 12.5.8.1 להסכם תימחק המילה "כראוי" ולהוסיף במקומה את המילים "בהתאם לסטנדרטים מקצועיים מקובלים".	1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת. 3. הבקשה אינה מתקבלת. 4. הבקשה אינה מתקבלת. 5. הבקשה מתקבלת
106	לוח זמנים	12.6	97	1. נבקש כי הקבלן יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד ביטול ההסכם והפסקת העבודות לצמיתות, גם לקבלת התשלומים הנקובים בקשר עם סעיף 12.2, כמבוקש בטבלה זו. 2. לבסוף, זכות החברה להתקשר עם קבלן ו/או גורם אחר לביצוע העבודות כפופה לתשלום מלוא התמורה לה זכאי הקבלן עקב סיום ההתקשרות בהתאם למפורט לעיל. 3. נבקש כי מניין הימים יעודכן ל-"60". 4. נבקש כי בסעיף 12.6.3 לאחר המילים: "הסכום המאושר לקבלן על פי סעיף זה מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו של הקבלן במסגרת ההסכם", יבואו המילים: "למעט תביעות שניהולן טרם	1. במקרה של ביטול ההסכם והפסקת העבודות לצמיתות יהא רשאי הקבלן לקבלת התמורה בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל בלבד והתקבלו על ידי התאגיד. 2. הבקשה אינה מתקבלת 3. הבקשה אינה מתקבלת 4. הבקשה אינה מתקבלת

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				הסתיים נכון למועד אישור החשבון הסופי וכן למעט תביעות שעילתן לא ידועה ו/או אינן ידועות לקבלן במועד הגשת החשבון הסופי".	
107	סילוק יד	13	98	נבקש לעדכן את הוראות הסעיף באופן שבו הקבלן יחוב בהוצאות ישירות בלבד שנבעו והכרוכות בסילוק האמור. כמו כן, נבקש כי הוראות הסעיף יחולו רק בנסיבות של הפרות יסודיות שלא תוקנו על ידי הקבלן בכפוף למתן התראה בכתב ובכפוף להתייחסותנו לביטול ההסכם כמפורט בטבלה זו.	הבקשה אינה מתקבלת
108	סילוק יד	13.3, 13.10	98	נבקש להבהיר כי זכות החברה כפופה לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ורק בגין נזקים ישירים שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן.	הבקשה אינה מתקבלת
109	ביצוע במקום הקבלן	14 ו- 21.2	100	1. נבקש כי החלטתה של החברה לבצע עבודות במקומו של הקבלן, תבוצע רק לאחר שנתנה לקבלן התראה בכתב אודות כוונתה של החברה שלושים (30) יום מראש וכן הזדמנות להעלות טענותיו בעניין לרבות האפשרות להתגונן ולנסות להוכיח אחרת. ככל וחרף טענות הקבלן, החברה החליטה לבצע את העבודות באמצעות גורם אחר במקום הקבלן, אזי ביצוע העבודות יהיה על חשבונה ואחריותה המלאים של החברה, לרבות לעניין עיכובים בלוחות הזמנים, נזקים לעבודות ועלויות ביצוע העבודה. 2. נבקש למחוק מהסעיף את זכאותה של החברה לגביית תוספת בגין הוצאות ביצוע של שניים עשר אחוזים (12%) כהוצאות מנהליות. לחילופין, נבקש להפחית את השיעור האמור ל- 8% בלבד וכי האמור, יהווה פיצוי מוסכם יחיד בגין ההפרה האמורה של הקבלן, ככל והחברה החליטה לבצע את העבודות, או כל חלק מהן, באמצעות גורם אחר שאינו הקבלן לאחר שהקבלן קיבל התראה בכתב והשמיע את	1. הבקשה אינה מתקבלת 2. הבקשה מתקבלת אך ורק לגבי עדכון אחוז התקורה ל-8% במקום 12% וכל יתר הדרישות נדחות.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				טענותיו (לרבות טענות הגנה) בפני החברה.	
110	התמורה	16.1.1, 18.1 ו- 18.2	102	<p>1. על מנת לאפשר לקבלן לכלכל את הצעתו באופן מושכל, נבקש כי הסעיף יעודכן כך שזכות החברה לעדכן את היקף הביצוע מבלי לשנות את מחירי היחידה תוגבל לתנודה (מעלה/מטה) של עשרה אחוזים (10%) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות וכי השינוי הכולל בסך שכר החוזה (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר החוזה המקורי.</p> <p>2. נבקש להבהיר, כי הקבלן לא יחל בביצוע שינויים קודם לגיבוש הסכמה המתייחסת לתמורה וללוחות הזמנים בגין ביצועם.</p>	<p>1. הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת</p>
111	התמורה	16.2.3	103	<p>1. נבקש כי סכום העיכבון לא יעמוד על יותר מ- 5%.</p> <p>2. יובהר כי דוח התביעות החודשי של הקבלן לא יכלול תביעות שעילתן לא ידועה ו/או אינן ידועות לקבלן במועד הגשת החשבון וממילא הקבלן אינו מוותר על זכויותיו בגינן.</p> <p>3. נבקש כי התשלום יתבצע תוך 45 יום ממועד השלמת הביצוע או תוך 30 ימים ממועד הגשת החשבון, המוקדם מביניהם.</p>	<p>1. הבקשה מתקבלת</p> <p>2. הבקשה מתקבלת</p> <p>3. תנאי התשלום הינם שוטף + 45 ימים.</p>
112	התמורה	16.2.7	104	<p>נבקש כי יובהר כי עסקינן בהצהרה של סילוק תביעות שנסיבותיהן התקיימו והידועות לקבלן במועד הגשת החשבון הסופי. נבקש להחריג מסעיף זה ומההצהרה המצורפת כנספח ה' להסכם את האמור להלן: (א) את כל התביעות שנסיבותיהן טרם התקיימו ו/או שאינן ידועות לקבלן במועד החתימה על ההצהרה; וכן (ב) את כל התביעות והדרישות שהוגשו על ידי הקבלן טרם חתימת טופס ויתור התביעות, ואשר טרם התבררו נכון לאותו מועד.</p>	<p>מן הסעיף יוחרגו התביעות שנסיבותיהן טרם התגבשו ו/או שאינן ידועות לקבלן במועד החתימה על ההצהרה</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
113	קיצוז ועכבון	19, 2.14, 2.16, 13.11, 14.6, 16.1.4, 21.2, 29.6.4	105	<p>נבקש כי עבור סעיפים אלו ובכל מקום אחר בהסכם כי כל עיכוב/חילוט/קיצוז/ניכוי שיתבצע מכוח חוזה זה, יהיה רק ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי החוזה ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לקבלן על פי החוזה זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לקבלן של 14 יום לפחות ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וכי וככל שהחברה החליטה לאחר כל האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הקבלן (לסכום או לעצם ביצוע החילוט או ניכוי) וכן לא יגרע מזכויות הקבלן לפי כל דין.</p>	<p>הבקשה מתקבלת באופן בו עיכוב/חילוט/קיצוז/ניכוי שיתבצע מכוח חוזה זה ייעשה לאחר מתן התראה לקבלן בת 7 ימים. יתר הדרישות נדחות.</p>
114	אחריות הקבלן לטיב העבודות ותקופת הבדק	-21.1 21.3	107	<p>1. נבקש כי הקבלן לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה.</p> <p>2. כן נבקש כי במסגרת תקופת הבדק, השירות והאחריות יוחרגו גם המקרים הבאים: (i) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של המערכת או רכיביה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא באמצעות הקבלן; (ii) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות במערכת או ברכיביה; (iii) ביצוע שימוש רשלני במערכת ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הקבלן, לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת; (iv) החברה לא תאפשר לקבלן לבצע את התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב בחוזה.</p> <p>3. נבקש כי פגמים ו/או תקלות במערכת שנובעות מאפיון המערכת ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הקבלן, לא יכללו במסגרת האחריות על כל המשתמע מכך.</p> <p>4. חרף האמור בסעיף 21.3</p>	<p>אין שינוי במפורט במסמכי המכרז וההסכם</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				יובהר כי תקופת הבדק תחל במועד השלמת העבודה בהתאם לדרישות החוזה והמפרט הטכני.	
115	אחריות הקבלן לטיב העבודות ותקופת הבדק	21.3	108	נבקש למחוק את הוראות הסעיף. ההסדרה בסעיף הינה בלתי מידתית ועשויה להביא לכדי 19 שנים עד לתחלת ההתיישנות על העבודות.	הבקשה נדחית.
116	הפרת ההסכם	22.1	108	1. נבקש כי סיום ההסכם יעשה רק לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה בגינה מבוקש להפסיק את ההתקשרות. 2. בנוסף, נבקש להעניק הודעה מוקדמת בת 30 ימים טרם מועד סיום ההתקשרות. 3. כמו כן, נבקש כי הקבלן יחוב בפיצוי החברה רק על נזקים הוצאות והפסדים שנגרמו במישרין עקב רשלנות של הקבלן.	1. הקבלן יוכל לתקן את ההפרה אך ורק באם מדובר בהפרה שאינה יסודית וזאת בתוך הזמן שנקבע על ידי החברה. 2. סיום במקרה שאינו קשור להפרה יסודית או שאינה יסודית ייעשה לאחר מתן התראה בכתב לקבלן בת 30 ימים מראש. 3. הבקשה אינה מתקבלת.
117	פיצויים למזמין	12.7, 23	110-111	נבקש לקבוע ביחס לכל הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות החוזה, כדלקמן: 1. נבקש למחוק את הוראות סעיף 23.1 להסכם. 2. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. 3. החוזה יעודכן כך שהחברה לא תהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את החוזה בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הקבלן, כל עוד הקבלן משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בחוזה. 4. להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הקבלן. 5. פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הקבלן יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או	1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת. 3. הבקשה אינה מתקבלת. 4. הבקשה מתקבלת. 5. הבקשה אינה מתקבלת. 6. הטלת פיצוי, תינתן לקבלן התראה מראש של 14 ימים לפחות. 7. הבקשה אינה מתקבלת. 8. הבקשה אינה מתקבלת. 9. הבקשה אינה מתקבלת.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				<p>ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות.</p> <p>6. טרם הטלת פיצוי תינתן לקבלן התראה מראש של 14 ימים לפחות.</p> <p>7. כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית, יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "פיצוי מוסכם" הוא הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים בגין הפרה ספציפית.</p> <p>8. בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הקבלן לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 0.5% עד לסך כולל של 5% מסך התמורה שתשולם לקבלן.</p> <p>9. נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם הנקוב בסעיף 12.7.2 ל – 250 ₪ בלבד.</p>	
118	ביטול והפסקת ההסכם מחמת מיזוג החברה	24	112	<p>נבקש להכפיף את האמור בסעיף בהתאם למבוקש בסעיף זה בקשר עם הפסקת ההתקשרות על ידי החברה.</p>	הבקשה אינה מקובלת
119	מידע וסודיות	26, 2.20, 2.21	112	<p>1. נבקש להכפיף את הסעיפים לכל החריגים המקובלים אשר לא יכללו במונח "מידע": (א) מידע אשר, היה נחלת הכלל טרם הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת הכלל לאחר הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו, שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן, והכול ממועד שבו הפך המידע לנחלת הכלל; ו/או (ב) מידע אשר הקבלן יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט למוסרו; ו/או (ג) מידע שנמסר לקבלן ו/או למי מטעמו על ידי צד שלישי שלא תוך הפרה של חובת סודיות שבין אותו צד שלישי לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או שלא תוך הפרה של חובת סודיות בין אותו צד שלישי לבין הגורם שממנו קיבל את המידע הסודי".</p> <p>2. חרף האמור בסעיף 26.3 להסכם, נבקש כי תחולת הסעיף תוכפף לכך שהקבלן קיבל את תשלום מלוא התמורה לו זכאי בהתאם לחוזה.</p>	<p>1. הבקשה מתקבלת</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>3. (א) הבקשה אינה מתקבלת</p> <p>(ב) הבקשה מתקבלת</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				<p>3. כן נבקש להוסיף לסעיף הבהרה לגבי העניינים הבאים : (i) תוצרים ומסמכים שהוכנו על ידי הקבלן בקשר לביצוע השירותים יועברו לבעלות החברה אך ורק ובכפוף לתשלום התמורה על פי החוזה; (ii) נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, ו/או פיתוחים סטנדרטיים וכן רכיבים ו/או מוצרים ו/או תוכנות קיימות שהקבלן עושה בהן שימוש במסגרת ביצוע העבודות, וכן מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו על ידי הקבלן באופן ייעודי וספציפי במסגרת הסכם זה, ימשיכו להיות בבעלותו הבלעדית של הקבלן ולא יהיו חלק מהחומרים בהם תהיה לחברה זכויות יוצרים.</p>	
120	המחאת זכויות וחובים	27	113	<p>1. נבקש כי החברה לא תמנע ממתן אישור להסבה אלא מטעמים מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם : חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת. 2. כן נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה הדורשת את אישור החברה : (א) המחאת זכותו של הקבלן לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות. (ב) המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת מניות בספק). (ג) המחאת זכויות לקבלני משנה המפורטים במסגרת הצעת הקבלן למכרז.</p>	<p>1. הבקשה אינה מתקבלת ואולם החברה תפעל בבחינת משיקולים סבירים ומקצועיים 2. (א) הבקשה מתקבלת (ב) הבקשה אינה מתקבלת (ג) הבקשה מתקבלת</p>
121	קבלני משנה	28.1	113	<p>1. נבקש להבהיר כי עבור קבלני משנה המפורטים במסגרת הצעת הקבלן למכרז, אינו נדרש אישור החברה. 2. נבקש להבהיר כי החברה לא תמנע את אישורם של קבלני המשנה אלא מטעמים סבירים בלבד, כגון חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת, שיעודכנו מראש ובכתב ורק לאחר מתן הודעה מראש לקבלן על כוונתה לעשות</p>	<p>1. הבקשה מתקבלת ואולם החברה תפעל בבחינת משיקולים סבירים ומקצועיים 2. הבקשה אינה מתקבלת</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				כן ומתן אפשרות לקבלן ו/או לעובד להתגונן ולנסות להוכיח אחרת.	
122	מעמד הקבלן	29.6	114	<p>1. יובהר כי סעיף 29.6 יתקיים בנסיבות של תביעה של מי מעובדי הקבלן ואל הקבלן עצמו שכן הקבלן אינו "עובד" של התאגיד.</p> <p>2. נבקש לעדכן את התמורה המופחתת בסעיף 29.6.1 ל – 65% מסכום התמורה היחסית בקשר לעבודות שבוצעו על ידי העובד המוכר, כלומר בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב, הקבלן יידרש להשיב לחברה 35% בלבד מהסכום היחסי כמפורט לעיל.</p>	1. הבקשה מתקבלת 2. הבקשה מתקבלת
123	מציאת עתיקות וכד'	30	114-115	<p>נבקש להבהיר, האם בידי החברה מידע המתייחס לקיומן של עתיקות באתר ביצוע העבודות. במידה והתשובה לכך חיובית, נבקש לקבל את מלוא המידע הרלוונטי בנושא. בכל מקרה, נבקש להבהיר, כי הקבלן לא יישא באחריות להשלכות שיגרמו בשל מציאת עתיקות באתר ביצוע העבודות, לרבות בקשר עם ביצוען של עבודות נוספות ו/או השלכות המתייחסות ללוחות הזמנים לביצוע העבודות, ואלה יטופלו במסגרת הוראת שינויים.</p>	הבקשה מתקבלת. בכל מקרה לא ידוע כיום על עתיקות בתחום מדי המים שמוקנים מעל פני הקרקע.
124	שונות	32.4	115	<p>נבקש כי הסעיף יעודכן כך שוויתור או אי שימוש כאמור של צד אחד למשנהו בנושא אחד לא יגרעו מזכויותיו או טענותיו בקשר לנושא אחר שאינו כרוך בנושא הראשון ובאותו האופן הנושא לא יהווה חיוב שלוב.</p>	הבקשה מתקבלת
125	שונות	32.1	115	<p>נבקש לקבוע סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.</p>	הבקשה מתקבלת
126	שונות	32.6.3	116	<p>נבקש למחוק את הוראות הסעיף. לא ייתכן כי החברה תתעלם מחשבונות ומסמכים אשר נפל בהם פגם טכני כאמור.</p>	הבקשה מתקבלת
127	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	<p>נבקש לשנות את אחוזי הניקוד לפי המקובל במכרזים מסוג אלו – 60% מחיר ו-40% איכות (במקום 50% כ"א)</p>	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
128	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות מהפיתרון המוצע, נבקש להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון של רכזות תקשורת בגיבוי חס.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
129	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות מהפיתרון המוצע, נבקש להוסיף ניקוד טכני עבור "מערכת ירוקה", מס' שידורים מינימאלי.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . יודגש הטכנולוגיה המוצעת חייבת לעמוד בדרישות החוק לקרינת בלתי מייננת (קרינה אלקטרומגנטית).
130	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות מהפיתרון המוצע, נבקש להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון של מס' רכזות תקשורת קטן או שווה לממוצע של 1 רכזות תקשורת עבור כל 500 מדים	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
131	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות מהפיתרון המוצע, נבקש להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון של מערכת ללא ממסרים	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
132	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	נבקש לשנות קריטריונים לבחינת מספר (כמות) פרויקטים מעל 20,000 מדי מים מסוג קר"מ משנת 2014 במקום שנת 2015	הבקשה <u>מתקבלת</u> . ראה, מצ"ב טבלת קריטריונים של האיכות מעודכנת.
133	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	נבקש כי בקריטריון מספר (כמות) פרויקטים מעל 20,000 מדי מים מסוג קר"מ ינתן ציון 100 לחברה שביצעה 4 פרויקטים ומעלה במקום 6 פרויקטים ומעלה	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
134	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	כללי	215	נבקש כי בקריטריון – ניסיון מעשי מוכח בהקמה ובתחזוקת מערכת קר"מ – מספר – יינתן אפשר להציג ניסיון משנת 2014 במקום משנת 2015	הבקשה <u>מתקבלת</u> . ראה, מצ"ב טבלת קריטריונים של האיכות מעודכנת.
135	חלק ד - קריטריונים לבחינת איכות	כללי	215	נבקש כי בקריטריון יחס ספיקה R למדי מים בקוטר 1" יינתן ציון החל ממדים השווים או גדולים מ-R=50	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
	המערכת והניסיון של המציע				
136	חלק ה' - הצעת המחיר וכ"כ	2.12,1.0 2,3.11		נבקש לשנות את ה R עבור מדים בקוטר 1" מ $R=63$ ל $R=50$	הבקשה מתקבלת .
137	כתב כמויות, פרק 1 "מדי מים מסוג רב זרמי/וולטמן"	סעיף 1.02	218	בסעיף זה נדרש להגיש מד מים חדש בקוטר 1" ביחס ספיקות של $63 \leq R$. מבקשים לאפשר הגשת מד מים אולטרסוני עם R – הרבה יותר גבוה ועם תקופת שרות מוארכת של 5 (אולטרסוני) שנים לעומת 3 שנים (רב זרמי).	הבקשה לא מתקבלת . אך יודגש כמפורט במפרט הטכני, קיימת אופציה למזמין (לא מחייבת) לאשר הזמנה מהזוכה במכרז של מדי מים אולטרסוניים למדים בקוטר 1". וזאת רק לאחר בחינת מדי המים הנ"ל בפילוט.
138	כתב כמויות		218	נבקשכם לשקול להוסיף בכתב הכמויות סעיף של אספקת מערכת GIS לניהול תשתיות, הכוללת ממשק אינטגרטיבי למדי המים והמתאימה לניהול של כלל תשתיות התאגיד.	הבקשה לא מתקבלת .
139	מדי מים – מפרט טכני		131	על המציע לצרף להצעתו (בין היתר), אישורי בדיקות מעבדה של מכון התקנים-מפורטים לכל קוטר וסוג מד מים המוצע על ידו. נבקש להוריד את הדרישה לספק אישורי בדיקות מעבדה, מאחר והבדיקות אושרו כבר ע"י הגופים הרגולטוריים הממונים " ובהתאם לנוהל אישור דגם לא נדרש יותר אישור של מכון התקנים. <ul style="list-style-type: none"> • אישורי דגם – רשות המים • אישורי מי שתייה – מכון התקנים אישורי כשרות – צומת/הלפריץ/משמרת השבת	הבקשה לא מתקבלת .
140	כללי			כמקובל במדינות רבות בעולם, דיני המכרזים בישראל קובעים כי יש לתת עדיפות לתוצרת הארץ, וזאת מתוך הרצון לעודד	תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 אינן חלות על התאגיד. מסמכי המכרז ללא שינוי.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				<p>יצרנים מקומיים ואת התעסוקה במשק.</p> <p>תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 קובעות כי על המזמין לכלול במסמכי המכרז תנאי שלפיו תינתן העדפה לתוצרת "כחול לבן". ראו במצורף את נוסח התקנות כאמור, ובפרט את סעיף 3(א).</p> <p>נציין כי תאגידי מים וביוב רבים מכניסים הוראות זו כחלק מתנאי המכרז.</p> <p>על כן נבקש, כי בהתאם להוראות הדין יוכנס תנאי למכרז על פיו תינתן עדיפות לתוצרת "כחול לבן".</p>	
141	כללי			<p>האם לאור איומי הסייבר האחרונים לא נדרש כחלק מתנאי סף שלמציע ולכל קבלני מערכות המידע מטעמו יהיה לפחות תקן ISO 27001 ?</p>	<p>התאגיד הוסמך לתקן ISO / 27001 , ומערכות התאגיד עומדים בתקן זה. בנוסף לכך, יובהר שהשירות יהיה בעל עמידה בתקני אבטחת מידע רלוונטיים כגון ISO 27001 (ניהול אבטחת מידע), ו-ISO 27017 (אבטחת מידע למערכות שבענן ציבורי), ו/או הסמכה בינלאומית אחרת דומה. בנוסף על המערכות לעמוד בתקן נוהל רשות המים המעדכן מעת לעת.</p> <p>התאגיד יבחן, עד סיום הפיילוט עמידה בתקנים הנ"ל.</p>
142	דרישות טכניות נוספות	סעיף 4	135	<p>בתת סעיף 4.1.3 רשום : אל חוזר - מדי המים עד קוטר 1" ומעלה ניתן יהיה לספק עם אל חוזר מובנה בתוך מד המים . בהתאם להחלטת התאגיד. מבקשים להוסיף : התאגיד מודע שאספקת מדים עם אל חוזר מובנה בתוך מד המים</p>	<p>אין שינוי בסעיפים , 4.1.3 , ו- 3.10.</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				מעלה את הפסד העומד מעבר לערך הנקוב במסמכי המכרז (ראה מפרט טכני סעיף 3.10 עמ' 131).	
143	בדיקת מנה של מדי מים	סעיף 3.1.2	178	על פי סעיף זה, למזמין/תאגיד האפשרות למשוך מנה אקראית מתוך משלוח להתקנה ו/או מתוך רשימת מדי מים כלשהי שהותקנו, לשם בדיקה במבדקה מאושרת שתבחר ע"י המזמין. מאחר וקיימים הבדלים משמעותיים בין המבדקות השונות בארץ, "אי וודאות המדידה". לפיכך נבקש להגדיר קריטריון pass/fail לבדיקה, כך שיורחב טווח שגיאת המדידה המותר מ $\pm 2\%$ ל $\pm 2.5\%$ עבור Q2 ו Q3, ומ $\pm 5\%$ ל $\pm 5.5\%$ עבור Q1.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . קיים מפרט נוהל מפורט במכרז. בחינת אי וודאות המדידה בין המעבדות הינם חלק מהנוהל.
144	תקופת שירות	סעיף 2.2	187	בסעיף רשום 2.2.1: "תקופת האחריות למדי מים אולטראסוניים מקוטר " 1 ומעלה תהיה לכל הפחות 5 שנים ממועד ההתקנה. בתוספת 6 חודשים " - מבקשים לשנות מ "1 ל $\frac{3}{4}$ " ומעלה	הבקשה <u>מתקבלת</u> .
145	תנאים ודרישות סף	4.1.5(ב)	16	מספר מדי המים מסוג קר"ם שסופקו והותקנו במערכות הקר"ם האמורות עמד על 30,000 מדי מים לפחות במצטבר. בשים לב כי היקף המכרז עומד על כ-21 אלף מדים, נבקש לעדכן את מספר המדים מסוג קר"ם שסופקו והותקנו ל 25,000 מדי מים לפחות במצטבר.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
146	תנאים ודרישות סף	4.1.5(ג)	16	מערכת אחת לפחות היתה בהיקף של 20,000 מדי מים והיא פועלת לתקופה של 18 חודשים ממועד סיום הפיילוט.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				בשים לב כי היקף המכרז עומד על כ-21 אלף מדים נבקש לעדכן את מספר המדים למערכת אחת ל 10,000 מדי מים	
147	מפרט טכני מיוחד	3.12.6	135	אופציה של המזמין - ככל שהמזמין ידרוש אספקת מד מים מסוג אולטראסוני קר"מ אחד בקוטר " 3/4 ו- " 1 . הקבלן הזוכה יספק מד מים אולטרא סוני במחיר הצעתו במכרז בתוספת 30% לסעיפי מדי המים בקוטר " 3/4 ו- " 1 בהתאמה ובהתאם לסעיף נבקש לבטל את הדרישה שכן פתרון זה קיים למתמודד פוטנציאלי אחד בשוק (ארד)	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . זה לא תנאי סף . זוהי אופציה של התאגיד למול הזוכה , ככל שהוא יוכל לספק מוצר זה . בנוסף יש יותר מחברה אחת בשוק שמספקת מוצר זה.
148	מפרט טכני מיוחד	3.13.2	133	אולטרא סוני - מסוג "אוקטב" או שווה ערך, נבקש להציע מונה מסוג אלקטרומגנטי.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
149	כתב כמויות	1.2	219	מדי מים מסוג אולטראסוני נבקש להגיש מונים אלקטרומגנטיים	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
150		16	4.1.5 (ג)	בתנאי הסף ישנה דרישה ל 20,000 מדים במערכת אחת שפועלת מעל 18 חודשים ממועד סיום הפיילוט למיטב ידיעתנו יש רק חברה אחת אולי שתיים שיכולות לעמוד בתנאי סף זה. תנאי זה מונע תחרות חופשית יגרום לבלעדיות של מציע אחד ויחייב את התאגיד לשלם סכומי עתק מכספי ציבור. יש לנו מעל ל70,000 מוני מים מותקנים ברחבי הארץ ואיננו רואים סיבה להגביל את התחרות. נבקש לשנות את הכמות ל10,000. * במקרה של סירוב לבקשה- נבקשכם לנמק את סירובכם.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .
151		133	3.13.1	במכרז נדרשים מדי מים 1.5 שיסופקו בשתי תצורות/שיטות מדידה : 1. וולטמן מסוג MEISTR/MEISTREAM 2. אולטרא סוני מסוג אוקטב (OCTAVE) או שווה ערך.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . מד מים וולטמן אינו שווה ערך למדי מים ולמנגנון המדידה של מד אולטרא סוני.

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				בכוונתנו להציע מד מים וולטמן מדגם כפיר R 500 שהינו בעל כל הפרמטרים שבמדי המים שצוינו לעיל ועל כן הינו שווה ערך לדגמים המפורטים במכרז (ואף איכותי יותר). מבוקשת הבהרתכם שמד מים כפיר R 500 אכן שווה ערך למדי המים שהוצגו במסמכי המכרז וכי ניתן להציעו במכרז.	
152		133	3.13.1	<p>בסעיף 3.13 ו למכרז התבקש מד מים וולטמן בקוטר 1.5 למיטב ידיעתנו מד מים זה כמעט ולא מותקן בארץ (והמילה "כמעט" הוספה לשם הזהירות בלבד). משכך, לא ברור לנו מדוע מוצע רק מד מים וולטמן כחלופה למד המים האולטראסוני ולו מצויינות אפשרויות למדי מים נוספים הקיימים בשוק ומוכרים באיכויות שלהם כשווי ערך ואף יותר מכך ממדי המים שמצויינים במפורש במכרז, כך לדוגמה ביחס למד המים כפיר R 500 כדוגמה, אשר הינו שווה ערך ואף איכותי יותר ממדי המים שמצויינים בשם במסמכי המכרז. מעבר לכך, היות והפרמטר החשוב והמשמעותי במדי המים הינו דיוק המדידה וברור כי מד המים מדגם כפיר R 500 הנו טוב יותר ממדי המים שהצגתם והצעתם התאפשרה במפורש על פי תנאי המכרז - מבוקש לאשר הגשת הצעה של מד מים ר"ז מדגם כפיר R 500 אשר לכל הפחות הנו שווה ערך בכל הפרמטרים שלו למדי המים שצוינו על ידכם במסמכי המכרז.</p> <p>יתרה מכך, כידוע כל התקנה של מד מים וולטמן מחייבת ביצוע שינויים בתשתיות וכרוכה בעלויות כבדות והנה בעלת השלכות נוספות בהמשך- מה שמצביע על עדיפות ברורה למד המים רז כפיר R 500.</p> <p>כמו כן- העדר אישור הגשת הצעה למד מים מדגם כפיר R500 תהווה פגיעה בחוק יסוד, לרבות בחופש העיסוק וללא כל הצדקה חוקית.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת.</p> <p>מד מים מסוג ר"ז אינו שווה ערך למדי מים ולמנגנון המדידה של מד וולטמן ו/או של מד מסוג אולטראסוני.</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				נא הבהרתכם המאשרת הגשת הצעה של מד מים ר"ז מדגם כפיר R 500.	
153		133 219 ועמ' נוספים	3.13 למפר ט הטכנ י 1.2 לכתב הכמו יות ומקו מות נוספי ם	במקומות שונים במפרט הטכני ובכתב הכמויות (כגון בסעיף 3.13.1 למפרט הטכני (בעמ' 133), בסעיף 1.2 לכתב הכמויות (בעמ' 219) ובמקומות נוספים, מחויבת אספקת מדי מים אולטראסונים. גם בהקשר זה מבוקש לאפשר אספקת מדי מים שווי ערך, ובפרט לאפשר אספקת מדי מים ר"ז/ וולטמן מדגם כפיר R 500 שהינו בעל רמת דיוק גבוהה ביותר (אף יותר מרמת הדיוק של מד מים אולטראסוני וודאי שאינה פחותה ממנו). אין ספק כי מדי מים מדגם כפיר R 500 יספקו את מלא הדרישות הטכניות והתפעוליות הנדרשות למזמין השירותים במכרז.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . מדי מים מסוג ר"ז ו/או וולטמן אינם מדי מים שווה ערך טכנולוגי למדי מים מסוג אולטראסוניים.
154		206	7.2	בסעיף 7.2 למכרז, למזמין קיימת אופציה להזמנת מדי מים אולטראסוני בקוטר 1, ובקוטר 3/4, אותם יהיה על הספק לספק במחיר הצעתו בתוספת 30%, תוך שמצוין כי: "מדי המים הנ"ל יהיו בעלי תקופת שירות ואחריות של לפחות 5 שנים". נבקש לבטל את הדרישה בשל העדר סבירותה.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> . זה לא תנאי סף. זוהי אופציה של התאגיד למול הזוכה, ככל שהוא יוכל לספק מוצר זה.
155		215	קריט ריוני ם לבחי נת איכו ת המער כת והניס יון של המצי ע	בשורה השביעית של טבלת הקריטריונים לבחינת ההצעות, ניתן ציון 100, לפריט המהווה 15% מכלל רכיבי ניקוד איכות ההצעות, למציע המציג ניסיון מעשי בהקמת ותחזוקת מערכת קרי"מ ב 6 פרויקטים ומעלה בהיקף של 20,000 לפחות מדי מים כנדרש בסעיף האמור, יושם לב כי בשלב ההקמה של המערכת נדרשת אספקת והתקנה של כ- 21,000 מדי מים בלבד! (כנלמד בין היתר מסעיף 1 למפרט הטכני, עמ' 129). עולה מהאמור כי הצגת ניסיון של הקמת מספר פרויקטים אינה רלוונטית למהות המכרז ויכולה להשפיע על התחרותיות בצורה קיצונית ולגרום לעליית מחירים ללא שום הצדקה לאיכות המערכת. ודאי שאינה מצדיקה ניקוד בגין הצגת ניסיון כזה, על אחת כמה וכמה כשהניקוד הניתן בגין	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
				<p>הצגת ניסיון שאינו רלוונטי לשירותים נשוא המכרז. ניקוד כה גבוה אשר יש בו השפעה ישירה על הזוכה מאפשרת חוסר שיוון וחוסר תחרותיות.</p> <p>הנכם מתבקשים לבטל את הסעיף הנ"ל.</p>	
156		215	קריט ריוני ס לבחינת איכות מעשי בהקמת ותחזוקת מערכת קר"מ בהיקף של 95,000 מדי מים לפחות כנדרש בסעיף האמור, יושם לב כי בשלב ההקמה של המערכת נדרשת אספקת והתקנה של כ- 21,000 מדי מים בלבד ! (כנלמד בין היתר מסעיף 1 למפרט הטכני, עמ' 141). <p>עולה מהאמור כי הצגת ניסיון של 95,000 מדי מים אינה רלוונטית למהות המכרז ויכולה להשפיע על התחרותיות בצורה קיצונית ולגרום לעליית מחירים ללא שום הצדקה.</p> <p>ודאי שאינה מצדיקה ניקוד בגין הצגת ניסיון כזה, על אחת כמה וכמה כשהניקוד הניתן בגין הצגת ניסיון שאינו רלוונטי לשירותים נשוא המכרז. ניקוד כה גבוה אשר יש בו השפעה ישירה על הזוכה מאפשרת חוסר שוויון וחוסר תחרותיות.</p> <p>במידה ונכפיל פי-3 את כמות מדי מדי המים הנדרשים המכרזים נגיע ל 63,000 מוני מים, כך שברור שהניקוד הנ"ל איננו משרת את המועצה ופוגע בתחרותיות בצורה גסה.</p> <p>נבקש לשנות לחלוטין את מדרג כמויות.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת .</p> <p>האמור בבקשה אינו מדויק . הניקוד ניתן בדירוג, מ - 35,000 מדי מים ומעלה .</p>	
157		215	קריט ריוני ס	<p>בשורה השישית של טבלת הקריטריונים ניתן ניקוד למציע</p>	<p>טעות סופר .</p>

מס'	נספח	מס' סעיף	עמ'	פירוט השאלה	תשובה-/הבהרה
			לבחי נת איכו ת המער כת והניס יון של המצי ע	אשר ברשותו מד מים אחוד בקוטר 1" מסוג וולטמן. מד וולטמן 1" איננו בשוק, ועל כן נבקש לשנות את הסעיף ולבטל את הניקוד הנ"ל.	הניקוד למד מים 1" הינו עבור מד מים אחוד מסוג ר"ז. שאר מדי המים בסעיף זה מקוטר 1.5" ומעלה הינם עבור מדי מים אחודים מסוג וולטמן .
158		132	3.12. 3	אנו מבקשים לתת ניקוד למד מים פליז, מאחר וידוע לכל כי מדי מים מפלסטיק אינם עמידים בתנאי הסביבה בארץ וישנם בעיות קשות בהברגות.	הבקשה <u>לא מתקבלת</u> .

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל
תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים
הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,

עופר ברש, מנכ"ח

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע