

12 באוגוסט 2021

לכבוד:

משתתפי ההליך

**קול קורא לעיצוב, תכנון, ייצור, הצבה והתקנה של פסל ו/או מיצג אומנותי על גג בריכת מים "נצח ישראל" בהוד השרון – מסמך הבהרות מס' 2**

תאגיד מי הוד השרון בע"מ (להלן: "התאגיד") מתכבד להשיב לפניית ושאלות שהתקבלו במשרדי התאגיד בקשר עם ההליך שבנדון, כדלקמן:

מס"ד	שאלה / בקשה	תשובה / הבהרה
1.	<p>חסר מידע כדי לתכנן קונסטרוקטיבית את ביסוס האלמנט צריכים תוכניות קונסטרוקציה מפורטות של העמודים והגישה אליהם. יש מומנטום לא קטן, כפיפה ולחץ.</p> <p>בחלקו העליון של חתך החזית לא ברור עד לאן העמודים מגיעים.</p> <p>נושא החיבור לעמודים - בתמונות שנשלחו מופיעים צינורות שיוצאים מהגג (כולל 2 מרכזיים וגדולים יותר). נבקש לדעת את המיקום שלהם ביחס לעמודים כדי להבין עד כמה הם מפריעים לבינוי גם לגבי עומס המשטח.</p>	<p>תקרת הבריכה נסמכת על ארבעה עמודים כפי שמופיע בתוכנית – ניתן להתחבר בנקודות אלו בלבד. העמודים יכולים לקבל עומס לחיצה/מתיחה בלבד (לא גזירה ולא מומנט) של עד 10 טון.</p> <p>הפסל שיוצב על תקרת הבריכה לא יהיה במגע עם הבריכה ולא יעביר שום עומס לתקרה, מלבד בנקודות ההתחברות לעמודים - לכן העומס המותר על התקרה בכלל לא רלוונטי.</p> <p>מומלץ לבצע סיור בשטח לבדיקת התקרה.</p>

- תשומת לב המציעים מופנית להודעה בדבר דחיית מועדים שפורסמה באתר החברה.**
- המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות מסמכי ההליך, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
- אין שינוי ביתר הוראות מסמכי ההליך.
- יש לצרף מסמך זה למסמכי ההליך שכן המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, והוראותיו גוברות על הוראות ההליך.

בכבוד רב,

טל רוטו, מ"מ מנכ"ל