

**מכרז פומבי דו שלבי מס' 03/2025 לביצוע עבודות תחזוקה של רשת הביוב ברחבי העיר הוד השרון
באמצעות ביובית- תשובות לשאלות הבהרה מס' 1**

1. חברת מיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת לפרסם מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז").
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או במסמכי ההליך לרבות בעל פה על ידי מי מטעם החברה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא.
5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם החברה, ככל שיצאו.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.

מספר שאלה	פרק רלוונטי במכרז (תנאי המכרז או הסכם או מפרט טכני)	סעיף אליו מתייחסת השאלה	נוסח השאלה / הבהרה	התשובה/ההבהרה
1.	מכרז	2.3	אין בענף משאית עם 350 אטמוספרות, משאיות לשטיפת קווים גדולים הינן עם 200 אטמוספרות ו500 ליטר ספיקה. מתבקש לתקן שיתאים למציאות בענף שכן אף מציע לא יגיש עם מפרט כזה.	הבקשה מתקבלת - סעיף קטן זה לגבי הביובית עם 350 אטמוספרות יוסר מתנאי הסף. עם זאת, יש לציין כי ביוביות הלחץ הרלוונטיות שידרשו לשימוש התאגיד הינן לפי סעיפי כתב הכמויות והקבלן ידרש לספק אותן.
2.	מכרז	2.3	סעיף 2.3 ביובית בלחץ גבוהה - אין 350 אטמוספרה - יש טעות סופר	ראה מענה לשאלה 1
3.	כתב כמויות	58.01.0412 58.01.0414	המחיר נמוך באופן חריג מהנהוג בשוק. כמו כן לא נהוג ליצור כזה טווח רחב של קטרים במחיר דומה שכן הם אינם דומים כבר בצורת העבודה ובכמות החומר הנשאב.	הבקשה נדחית.
4.	כתב כמויות	58.01.0413 58.01.0416	מחיר נמוך בצורה חריגה ביותר. קווים מסוג זה יש להפעיל סופר קומבי ומדובר בכמות מטרים נמוכה ביום. המחיר הנ"ל אינו כלכלי. המחירים בענף הינם גבוהים פי 4 מהמחיר הנ"ל.	הבקשה נדחית.
5.	כתב הכמויות	51.01.0003	האם הכוונה בתחנה בודדת זה לבור אחד. המחיר לא סביר אל מול העבודה והצרכים. מדובר בתחנה גדולה ועמוקה שמצריכה כוח אדם נרחב מהרגיל וכן ביוביות חזקות מהרגיל.	הבקשה מתקבלת- המחיר יועדכן ל-15,000 ₪ לפני מע"מ עבור תחנת החרש. כמו כן, יובהר כי הסעיף מתייחס <u>לכלל הבורות</u> באותה תחנה.
6.	כתב כמויות	57.01.0003	תחנת שאיבת החרש שהיא בין 250-220 קובי עבודה שלוקחת בין 3-4 ימי עבודה ע"י 2 משאיות קומבי, עבודה בעומק 30 מטר וצוות של 4 אנשים תמחרתם בסכום של 9,500 המחיר אינו ראלי לכמות הנדרשת שרק יום עבודה של קומבי גדולה הינו בין 10,000-15,000 אלף	ראה מענה לשאלה 5

חתימת המציע: _____

תאריך: _____