

כ"א חשון תשפ"ו
12 נובמבר 2025

לכבוד
תאגידי מים וביוב
מועצות אזוריות

א.ג. נ.,

הנדון: תיקון - כניסה לתוקף של התיקון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014

הריני לעדכנכם כי ביום 29.10.2025 נכנס לתוקף התיקון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014. מצ"ב הנוסח המעודכן.

להלן עיקרי התיקונים:

1. תוכנית ניטור והודעה למפעל-
 - 1.1 סעיף 4(א) - תדירות אישור תכנית הניטור תהא אחת לארבע שנים.
 - 1.2 סעיף 4(י) – עותק מעודכן של תוכנית הניטור יועבר גם לממונה בריאות.
2. שינוי תוכנית ניטור מאושרת – סעיף 5(ב)(2) הארכת פרק הזמן הניתן למפעלים לצורך הגשת תגובה על שינוי מוצע בתוכנית ניטור מאושרת לפרק זמן של 30 ימי עסקים.
3. מיקום וסוג הדיגום- סעיף 6(2)- הוספת מיקום נקודת הדיגום עבור מגזרים תעשייתיים חדשים שהוספו בתוספת השלישית.
4. בדיקות –
 - 4.1 סעיף 7(א) – הפניה להנחיות ניטור שפכי תעשייה.
 - 4.2 סעיף 7(ב) – החברה תשלח למפעל את תוצאות הבדיקות תוך 21 ימי עסקים.
 - 4.3 סעיף 7(ג)- הוספת טופס נטילת דגימה וטופס שרשרת משמורת לתיעוד פעולות החברה.
5. דיגום בלא תוכנית – דיגום זה לא חייב להיערך לפי סעיף 6 לכללים אך חייב להתבצע על ידי דוגם מוסמך.
6. תעריפים – סעיף 11(ד) –
 - 6.1 שפכים אסורים אשר ניתנה לגביהם הקלה מתוקף הכללים לא ייחשבו כשפכים אסורים לצורך קיצור מחצית תקופת החיוב.

6.2 חיוב בעד מחצית התקופה יערך פעם אחת בשנה.

7. דיווח ופרסום - סעיף 12 – את הדוח השנתי יש לפרסם לא יאוחר מתום חודש מרס של השנה שאחריה.

8. משלוח מסמכים מאת חברה- סעיף 15- פירוט אופן משלוח המסמכים.

9. תיקון התוספת הראשונה – שפכים אסורים

9.1 שפכים אסורים שניתנה לגביהם הקלה לפי סעיף 16 (ד) לכללים לא ייחשבו כשפכים אסורים לצורך חיוב תעריף.

9.2 הוספת ערך למוליכות חשמלית - **מוליכות חשמלית**, בערך העולה על 1800 מיקרוסימנס לסנטימטרים מעל הערך הנמדד במים המסופקים למפעל שנמדדו במעבדה; ואולם רשאי ממונה סביבה, לבקשת מפעל, ולאחר היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה, לקבוע לאותו מפעל ערך מקל; קבע הורה ממונה סביבה ערך מקל כאמור, יעדכן את החברה שבתחומה נמצא המפעל ואת המט"ש הקולט את שפכי המפעל בערך שקבע.

9.3 הוספת ערך לסולפיד מומס- **סולפיד מומס** בריכוז העולה על 2 מיליגרם לליטר אם השפכים זורמים מהמפעל לקו סניקה, ועל 5 מיליגרם לליטר – אם השפכים זורמים מהמפעל לקו גרביטציוני, וכן סולפיד מומס בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר, גם אם הוא נמוך מהריכוזים כאמור – אם הממוצע של ריכוז הסולפיד המומס באותה בדיקה וב-5 הבדיקות שקדמו לה, עולה על 1 מיליגרם לליטר.

9.4 הוספת ערך לתרכובות PFAS - **סכום 20 תרכובות פרא/פולי-פלואורואלקיליות (PFAS)** בהתאם לאמור בדירקטיבה האירופית Directive (EU) 2020/2184 בערך העולה על 0.001 מיליגרם לליטר.

10. עדכון התוספת השלישית – ניטור איכות שפכי מפעלים -

הפחתת תדירות דיגום:	מוסכים
הוספת מגזרי תעשייה נוספים	מפעל תעשייתי לטיפול בשפכי תעשייה, מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות
תיקון הגדרה	מפעל ביטחוני במקום מפעל המעבד, מייצר או משתמש בחומרי נפץ
הסרת מזהם VSS למפעלים: (יחס TSS/VSS)	מוסכים, טקסטיל, בתי חולים, בתי דפוס, מפעלי עיבוד עורות
הסרת מזהם BOD למפעלים: (יחס COD/BOD)	משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים, טקסטיל, מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות, בתי חולים

מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	הסרת המזהמים בורון ודטרגנטים למפעלים:
מכבסות	הסרת מזהם סולפיד מומס:
סולפאט, סולפיד מומס, דטרגנטים	הוספת מזהמים למגזר מפעלי הכימיה:
שמנים ושומנים	הוספת מזהם למגזר קוסמטיקה ותמרוקים:
טקסטיל, עיבוד עורות/בורסקאות, מפעלי ציפוי מתכות ועיבוד פני שטח, מפעלים ביטחוניים, תחנות מעבר, מפעלי כימיה, קוסמטיקה ותמרוקים, מפעל תעשייתי לטיפול בשפכי תעשייה	הוספת מזהם PFAS למפעלים:
מפעלי מזון ומשקאות, מפעל תעשייתי מזון, משחטות, בתי נחירה, בתי מטבחים, עיבוד דגים, טקסטיל כולל הלבנה או צביעה, מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח, תחנות מעבר, מפעלי כימיה, קוסמטיקה ותמרוקים, מפעל תעשייתי לטיפול בשפכי תעשייה	הוספת מזהם מוליכות חשמלית למפעלים:

הבהרות:

- תוכנית ניטור מאושרת- תוקף תוכנית ניטור הינו לארבע שנים מרגע מתן אישורו של ממונה סביבה. כלומר, תוכנית ניטור שאושרה ביום 1.1.2024 תוקפה יהיה עד לסוף שנת 2027. יש לעדכן את המפעלים בדבר הארכת תוקף תוכנית הניטור.
- חברה תעדכן עד יום 31 בדצמבר 2025 את תכנית הניטור למפעלים שבתחומה שבהם חל שינוי (הוספת או גריעת פרמטרים, שינוי או עדכון המגזר התעשייתי, אליו משתייך המפעל).
- חברה תעדכן עד יום 31 בדצמבר 2025 את תכנית הניטור למפעלים שבתחומה שיש לדגום בהם מוליכות חשמלית ו-PFAS, כך שתכלול מרכיבים אלה החל משנת 2026.
- לצורך מתן זמן היערכות לדיגום הפרמטרים החדשים שנוספו לכללים: מוליכות חשמלית וסכום תרכובות PFAS, התיקון לכללים קובע כי דיגום ערכים אלו יחל מיום 1.1.2026 אולם החיוב התעריפי בגין חריגות יחול רק מיום 1.1.2027.
- את תוצאות הדיגומים למוליכות חשמלית וסכום תרכובות PFAS, יש לדווח, בהתאם [להנחיות ניטור שפכי תעשייה](#). בנוסף, יש לדווח, אחת לחודש, לתיבת המייל הבאה: mifalim@water.gov.il בפורמט המצורף. יש לצרף לדיווח את דוחות בדיקת המעבדה.
- כללי התעריפים לעניין עלות בדיקת תרכובות PFAS וציאניד יפורסמו בתחילת שנת 2026.

- יש לציין בטופס הנטילה כי במידה ונלקח דיגום לפרמטר סולפיד מומס האם הוא נלקח בהזרמה לקו סניקה או קו גרביטציה.
- מפעלים ביטחוניים – הכנסת הפרמטר PFAS לדיגום מפעלים אלה תעשה לאחר התייעצות עם ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה.

בברכה,

אורי גל

אתי נתן זלצמן
מנהלת תחום מניעת זיהום מקורות מים
ממונה שפכי תעשייה

העתק:

ד"ר הראל גל, מנהל אגף איכות מים רשות המים
עו"ד אביבה ראייר בן שלוש, מ.מ. ממונה ייעוץ חקיקה לשכה משפטית רשות המים
נועה יאמפולסקי, לשכה משפטית רשות המים
תמר טל, ראש תחום שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה
דוד ויינברג, מנהלת תחום בריאות הסביבה, משרד הבריאות