

## דוח איכות המים: ינואר-מרץ 2026

"מיה - תשתיות המים של הוד השרון" מפרסם דוח רבעוני בעניין איכות מי שתייה.

בדיקת איכות המים נעשות על פי "תקנות בריאות העם" (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), תשע"ג-2013. בדיקות בקטריאליות נעשות בנקודות דיגום שונות ומייצגות ברשת אספקת המים הפזורות ברחבי העיר, הדגימות נלקחות ע"י דוגם מוסמך ונבדקות במעבדות משרד הבריאות.

### **במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות.**

במידה והתוצאה תקינה, התוצאה החריגה אינה מתבטלת ועדיין מתבטאת בעמודה של אחוז החריגה. במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת אספקת המים לצרכנים עד לקבלת תוצאות תקינות.

### **ריכוז תוצאות בדיקות מיקרוביאליות ברשת האספקה ינואר-מרץ 2026**

סוג הנקודה	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
חיבורי מקורות	10	*7	0	7
רשת אספקה	120	121	0	121
סה"כ	130	128	0	128

\* בעקבות הלחימה מול איראן במבצע "שאגת הארי" לא בוצעו 3 דגימות בחיבורי מקורות באישור משרד הבריאות.

יש לכם שאלות נוספות? אנחנו כאן בשבילכם: